

Zertifikat

Nr. z7724a-22

Auftraggeber:

Muth Kommunikationstechnik GmbH
Gottenzer Weg 10
06184 Kabelsketal / OT Schwoitsch, Deutschland

Prüfling(e):

Symmetrisches Kupferkabel:
ClueNet Systemkabel Cat. 7A 1500MHz S/FTP FRNC 4PR AWG22/1
ClueNet Systemkabel Cat. 7A 1500MHz S/FTP FRNC 8PR AWG22/1

Art.-Nr.: Dca: 437347, 437348,
Cca: 453862, 453865,
B2ca: 453863, 453866

Steckverbinder:

ClueNet Cat. 6A RJ-45 Systemjack
Art.-Nr.: 443538

Bewertungsstandard(s):

ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11)

Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Bewertungsstandards ein.

Klasse EA

2 Connector Permanent Link, Kupfer, Klasse EA

GHMT Type Approval

Die bei der Prüfung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den beschriebenen und vom Auftraggeber vorgelegten Prüfling. Zukünftige technische Änderungen der geprüften Produkte unterliegen dem Verantwortungsbereich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht Nr. R7724a-22 und ist nur in Verbindung mit diesem gültig. Dieses Zertifikat ist nach Prüfdatum 24 Monate gültig.

Bexbach, 19.12.2022



Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)



GHMT AG

In der Kolling 320
D-66450 Bexbach

Postfach 11 16
D-66442 Bexbach

T: +49 6826 92 28-0
F: +49 6826 92 28-290

info@ghmt.de
www.ghmt.de

**HOCHVERFÜGBARKEIT IM GANZEN
BEDINGT PRÄZISION IM DETAIL.**